

**ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ НЕОБХОДИМО:**

1. Выполнить все предложенные мероприятия (см. на обороте).
2. Неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности требовать их соблюдения от других:
  - содержать в чистоте территорию дома, убрать сено, солому и дрова на 10 метров от дома;
  - иметь у дома лестницу, а в летнее время и бочку с водой;
  - в любое время года обеспечить содержание свободного подъезда к дому;
  - при сообщении о пожаре в населенном пункте принять участие в тушении с указанным в табличке, закрепленной на доме, инвентарем;
  - хранить топливные баки мотопил и лодочных моторов только в земляных нишах, снабженных металлической крышкой;
  - не допускать хранения на чердаках дома сгораемых материалов;
  - не допускать разведение костров и сжигание мусора на расстоянии менее 50 метров от строений; исключить выжигание сухой травы и кустарника на территории и вблизи домовладений;
  - электролампы оборудовать плафонами (колпаками, рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- предусмотреть в доме и на придомовой территории закрепление электрических сетей за строительные конструкции (воздушные электросети - на стальной проволоке; внутреннюю разводку выполнить скрыто, в коробах из негорючего либо трудногорючего материала (трубах; с изоляцией провода от сгораемых конструкций);
- ввод электросетей в дом необходимо предусмотреть через металлическую трубу с изоляцией от сгораемых материалов, способом исключающим накопление и воздействие влаги на провода в месте прохода (через «гусак»);
- временные металлические печи необходимо установить в песочные ящики или защитить пол двумя рядами кирпичной кладки;
- на полу, около топок всех печей должен быть укреплен металлический лист размером 50х70 см;
- в сильные морозы, во избежание перекала печи, топку производить 2 раза в сутки продолжительностью не более 3 часов;
- поверхности печей и дымовых труб в доме и на чердаке необходимо затереть раствором и побелить, наличие трещин и щелей в кладке не допускается;
- раз в два месяца дымовые трубы чистить от сажи;
- кирпичная разделка (расстояние от «дыма» до сгораемых конструкций потолка) должна быть не менее 38 см.

**ЗАПРЕЩЕНО:**

- курение и пользование открытым огнем в сараях, кладовых и других местах хранения горючих материалов;
- оставлять без надзора находящиеся под напряжением телевизоры, магнитофоны, радиолы, проигрыватели и электронагревательные приборы;
- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией, заменять в электросетях «жучки», пользоваться электроплитками, чайниками, утюгами без несгораемых подставок; пользоваться обогревателями «кустарного» производства;
- оставлять детей без надзора, хранить спички в доступных местах;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать топку или контроль за печью детям или взрослым, находящимся в беспомощном состоянии;
- топить печь в сильный ветер и с открытыми дверцей топочной камеры, а также применять для растопки бензин и солярку;
- сушить дрова, одежду и другие сгораемые предметы на поверхности печи, укладывать рядом с печью дрова, устанавливать мебель;
- проводить огневые работы с нарушением правил пожарной безопасности;

**Примите немедленные меры для устранения нарушений правил пожарной безопасности в вашем доме!  
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ**

- немедленно сообщить в пожарную дружину или пожарную часть, организовать дежурство у ближайшего телефона: **телефон вызова 01 по сотовой связи – 010 (в зависимости от оператора сотовой связи респондента);**
- сообщить в пожарную часть **название объекта, адрес, номер телефона**
- по возможности, обесточить электросеть, удалить газовый баллон в безопасное место;
- в случае если Вы оказались в помещении, и возможность выйти

- самостоятельно не имеется; воздержаться от открытия окон и дверей и разбивания стекол до прибытия пожарной помощи;
- эвакуироваться на безопасное расстояние принять меры к эвакуации людей, спасению материальных ценностей;
- организовать встречу подразделения пожарной охраны указать кратчайший путь к месту его возникновения;
- сообщить сотрудникам пожарной охраны о наличии в доме людей (места возможного нахождения), газовых баллонов (количество; емкость; места хранения);

**РАСПИСКА  
в получении правил пожарной безопасности для жилых домов и предписания по устранению нарушений**

Мною,

\_\_\_\_\_

Наименование предприятия

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

вручены правила пожарной безопасности для жилых домов и предписание по устранению нарушений гражданину

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

проживающему по ул. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ дом № \_\_\_\_\_ кв. № \_\_\_\_\_

Количество членов семьи \_\_\_\_\_ чел.

В целях сохранения государственной собственности от огня предложено принять меры по выполнению предложений

№ \_\_\_\_\_

Правила пожарной безопасности получил, с предложениями по выполнению мероприятий ознакомлен

\_\_\_\_\_

подпись

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_

подпись

**Инспектор пожарной охраны**

(расписка направляется в подразделение пожарного надзора)

**Для обеспечения  
пожарной безопасности дома  
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ**

1. Очистку территории домовладения от сгораемого мусора, материалов.
2. Очистку чердака от сгораемых предметов.
3. Исключить разведение костров и сжигание мусора на территории и вблизи дома.
4. Привести в порядок электрические сети и контуры заземления на территории и внутри домовладения.
5. Оборудовать печи предтопочными листами (50\*70 см).
6. Исключить случаи перекала печи.
7. Произвести ремонт кладки дымохода и тела печи, с последующей их побелкой; восстановить запорные устройства на дверцах топочных камер;
8. Размещение тела печи и соблюдение разделки трубы дымохода в соответствии с требованием нормативных документов по пожарной безопасности;
9. Произвести очистку дымовых труб от сажи, с проверкой тяги дымоходов.
10. Ввод сети в дом выполнить с изоляцией от сгораемых материалов, способом исключаящим накопление и воздействие влаги на провода в месте прохода (через «гусак»).
11. выполнить прокладку проводов со сгораемой изоляцией по металлической ленте, выступающей не менее 1 см от соответствующего края изоляции;
12. Обеспечить территорию домовладения лестницей; бочкой с водой.
13. Очистить проезд к дому;
14. Установить в электрической сети автоматы защиты электрических сетей от токов «короткого» замыкания.
15. Предусмотреть хранение газовых баллонов снаружи дома в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание.
16. При наличии газобаллонной установки на фасаде дома вывесить табличку «Осторожно! Баллоны с газом»

**УТОЧНИТЕ У СВОИХ СОСЕДЕЙ НОМЕРА  
ТЕЛЕФОНОВ И СООБЩИТЕ ИМ СВОИ**

---

---

---

---

---

---

---

**Для предупреждения пожаров, загораний,  
случаев гибели и травмирования  
НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ**

1. Курение в постели, надворных постройках.
2. Использование электросетей с поврежденной изоляцией проводов.
3. Пользование электронагревательными приборами без негорючих теплоизоляционных подставок.
4. Оставление топящихся печей без надзора либо поручение топки печей детям.
5. Сушку и хранение сгораемых предметов, материалов и предметов мебели на печи и вблизи неё.
6. Растопку печей ЛВЖ и ГЖ.
7. Хранение спичек, зажигалок, приспособлений для розжига каминов и газовых плит в доступных для детей местах.
8. Эксплуатацию неисправных электророзеток, вилок, выключателей, автоматов защиты сетей.
9. Крепление проводки к стенам и потолку, способом пробивания изоляции гвоздями.
10. Оставление без надзора электроприборов, включенных в сеть и находящихся в режиме ожидания.
11. Установку в электросети некалиброванных плавких вставок.
12. Топку печей в сильный ветер.
13. Сжигание мусора, травы и кустарника на придомовой территории.
14. Оставлять детей без присмотра.
15. При эксплуатации газового оборудования:
  - использование баллонов емкостью более 50 литров;
  - эксплуатировать неисправное газовое оборудование;
  - оставление баллонов на открытой местности (в том числе и под воздействием солнечного света);
  - нагрев баллонов и перемещение баллонов внутрь дома для более полного его использования.

**ПРИМИТЕ НЕМЕДЛЕННЫЕ МЕРЫ ДЛЯ  
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ  
ПУНКТОВ**